

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
667000 г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д.44, тел. 8 (39422) 6-63-58; 8 (39422) 6-63-43; tuvavgpn@mail.ru.  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание №36/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва "Сукпакский  
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Республики Тыва по пожарному надзору Байыр-оол А.Э. № 37 от 01 октября 2019 г. в период с «07» октября 2019 г. по «31» октября 2019 г., проведена плановая проверка государственным инспектором Республики Тыва по пожарному надзору Лапчаа Аганаком Ахилловичем, Главным государственным инспектором г. Кызыла и Кызылского района по пожарному надзору Черепановым Александром Викторовичем, государственным инспектором Пий-Хемского района по пожарному надзору Куулар Анчы Владимировичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно: начальником хозяйственного отдела Хуурак А.В., заведующим ГБУ РТ Сукпакского специального дома интерната для престарелых и инвалидов филиал «Хадын» Бичижик Николаем Юрьевичем.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Кызылский район, с. Сукпак, ул. Салчак Тока, д. 1				
1	Не организована перекачка пожарных рукавов не реже одного раза в год. <i>Организовать перекачку пожарных рукавов не реже одного раза в год.</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 57.	01.04.2020	✓
2	Не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п.55.	01.04.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	водопровода на водоотдачу (не реже 2 раз в год). <i>Организовать проведение проверки внутреннего водопровода на водоотдачу (не реже 2 раз в год).</i>			
3	Руководитель организации не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума. <i>Руководителю организации пройти обучение по программе пожарно-технического минимума.</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 3, Приказ МЧС России N 645 от 12 декабря 2007 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"». Противопожарный инструктаж п. 2,5.	04.02.2020	
4	Инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствует приложению № 1, и в инструкциях допускается ссылка на утратившие силу нормативно-правовые акты. <i>Привести инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствие с приложением № 1, исключить ссылки на утратившие силу нормативно-правовые акты</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 2, 9.	04.02.2020	
5	Система дублирования сигнала при возникновение пожара без участия персонала находится в неисправном состоянии. <i>Систему дублирования сигнала при возникновение пожара без участия персонала привести в исправное состояние.</i>	Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 61, п. 1; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, ст. 45, 46, 54, 83, 91, 103; Свод правил 5.13130.2009.	04.02.2020	
6	Не разработана	п. 4,36 Приказ МЧС России от	04.02.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	<p>специальная программа обучения пожарно- п. 4,36 Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».</p> <p>техническому минимуму и не утвержденным в установленном порядке.</p> <p><i>Разработать специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму и утвердить их в установленном порядке.</i></p>	<p>12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».</p>		
7	<p>Инструктаж о мерах пожарной безопасности проводится формально, ведение журнала инструктажа о мерах пожарной безопасности ведется формально и заполняется не в полном объеме.</p> <p><i>Исключить формальный подход проведения инструктажа о мерах пожарной безопасности, журнал инструктажа о мерах пожарной безопасности привести в соответствующее состояние.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 3, Приказ МЧС России N 645 от 12 декабря 2007 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"». Противопожарный инструктаж п. 2,5,6,10, Приложение №1.</p>	04.02.2020	
8	<p>Здание дома ветеранов не обеспечено дополнительным оборудованием – средства оповещения о пожаре с учетом состояния здоровья эвакуируемых людей.</p> <p><i>Оснастить здание дома ветеранов дополнительным оборудованием – средствами оповещения о</i></p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 84 п. 8, п. 12.</p>	01.04.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	<i>пожаре с учетом состояния здоровья эвакуируемых людей.</i>			
9	Не проведена проверка качества состояния огнезащитного состава в соответствии с инструкцией изготовителя. <i>Провести проверку качества состояния огнезащитного состава в соответствии с инструкцией изготовителя.</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 21.	04.02.2020	
10	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не разработана инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. <i>Разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 12.	04.02.2020	
11	Не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний. <i>Провести испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 24.	04.02.2020	
12	Журнал учета первичных средств пожаротушения ведется не в соответствии с требованиями. <i>Журнал учета первичных средств пожаротушения привести в соответствии с требованиями.</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п.70.	04.02.2020	
13	В комнатах № 1,3,8 допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 42 а.	04.02.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	<i>Произвести ремонт электропроводки в комнатах № 1,3,8.</i>			
14	Допускается прокладка временных электропроводов (удлинители). <i>Не допускать прокладку временных электропроводов (удлинителей).</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п.42 з.	04.02.2020	
15	Бытовые электроприборы, находящиеся в режиме ожидания (телевизоры) оставляются без присмотра включенными в электрическую сеть. <i>Не допускать оставление Бытовых электроприборов, находящихся в режиме ожидания без присмотра включенными в электрическую сеть.</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п.42 е.	04.02.2020	
16	Предел огнестойкости перегородки между туалетом и комнатой на втором этаже, бытовая комната в помещении столовой не соответствует требуемому, не менее 30 минут. <i>Строительные конструкции здания и их элементы привести в соответствие требованиям пожарной безопасности.</i>	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 35-36.	01.04.2020	
17	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 50.	04.02.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	<i>Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом периодичность работ определить не реже 1 раза в год.</i>			
18	Автоматическая пожарная сигнализация и система дублирования сигнала при возникновении пожара без участия персонала находится в неисправном состоянии. <i>Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию и систему дублирования сигнала при возникновении пожара без участия персонала.</i>	Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 61, п. 1; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, ст. 45, 46, 54, 83, 91, 103; Свод правил 5.13130.2009.	04.02.2020	
19	Извещатели автоматической пожарной сигнализации установлены не во всех требуемых помещениях здания, а именно в инструментальном помещении и в электрощитовой. <i>Произвести установку пожарных извещателей в указанных помещениях.</i>	Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 61, п. 1; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, ст. 45, 46, 54, 83, 91, 103; Свод правил 5.13130.2009.	04.02.2020	
20	Предел огнестойкости двери электрощитовой не соответствует требуемому, а именно не менее 45 минут. <i>Предусмотреть дверь с соответствующим пределом огнестойкости.</i>	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 52; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	01.04.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.		
21	<p>В помещении электрощитовой, в подвальном помещении не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями..</p> <p><i>В помещении электрощитовой, в подвальном помещении организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</i></p>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п.22.	04.02.2020	
22	Не организовано проведение огнезащитной обработки деревянных	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного	10.05.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	<p>конструкций кровли чердачного помещения здания котельной.</p> <p><i>Организовать проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли чердачного помещения здания котельной.</i></p>	режима в РФ п. 21.		
23	<p>На территории дома-интерната для престарелых и инвалидов отсутствует наружное противопожарное водоснабжение.</p> <p><i>Предусмотреть на территории дома-интерната наличие наружного противопожарного водоснабжения.</i></p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62, СП 8.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1, 5.2 таблица 2.</p>	01.06.2020	
<b>Пий-Хемский район, с. Хадын, ул. Маады Парынма, д. 3.</b>				
24	<p>На территории ГБУ РТ Сукпакского специального дома интерната для престарелых и инвалидов филиал «Хадын» не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользования открытым огнем запрещено», а также специально отведенное для курения табака место обозначенное знаком «Место для курения».</p> <p><i>Обеспечить на территории ГБУ РТ Сукпакского специального дома интерната для престарелых и инвалидов филиал «Хадын» знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользования открытым огнем запрещено», а также</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 14.</p>	20.11.2019	



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	<i>специально отведенное для курения табака обозначается знаками «Место для курения».</i>			
25	Не обеспечивается периодичный осмотр и проверка, а также своевременная перезарядка огнетушителей. Не организовано ведение журнала учета первичных средств пожаротушения. <i>Организовать ведение журнала учета первичных средств пожаротушения. Обеспечить периодичность осмотров и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 478.	02.12.2019	
26	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (пожарной сигнализации) и не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности пожарной сигнализации в здании ГБУ РТ Сукпакского специального дома интерната для престарелых и инвалидов филиал «Хадын». <i>Обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (пожарной сигнализации) и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности пожарной сигнализации.</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 61.	04.02.2020	
27	В помещении гаража не установлена система	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	01.04.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	противопожарной защиты объекта (пожарная сигнализация). <i>Установить в помещении гаража систему и средства противопожарной защиты объекта (пожарную сигнализацию) и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности пожарной сигнализации.</i>	Правила противопожарного режима в РФ п. 61.		
28	В помещении гаража допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередач по горючим кровлям, горючим веществам, материалам. <i>В помещении гаража запретить прокладку и эксплуатацию воздушных линий электропередач по горючим кровлям, горючим веществам, материалам.</i>	Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в РФ п. 41.	20.11.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Республики Тыва  
по пожарному надзору Лапчаа А.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Главный государственный инспектор г. Кызыла и  
Кызылского района по пожарному надзору Черепанов А.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Единый типовой номер «Телефона доверия»: для жителей города Кызыла № т. 9-99-99  
для жителей республики № 8(39423) 9-99-99