

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
667000, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 44, тел.(39422) 6-63-58.
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
667000, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 44, тел.(39422) 6-63-58; tuvaugpn@mail.ru.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)**

Предписание № 76/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского района»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Республики Тыва по пожарному надзору А. Э. Байыр-оол № 76 от 27 сентября 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час 30 мин по 13 час 30 мин 08 октября 2019 г. проведена внеплановая проверка Главным государственным инспектором Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского районов и г. Ак-Довурак по пожарному надзору Ондар Мариной Чалчиковной, расположенного по адресу: Республика Тыва, Бай-Тайгинский кожуун, с. Тээли, ул. Серен-Дондуп, д. 11

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с Директором ГБУРТ «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского района» Сегбе Чодураа Комбуевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Административное здание				
1.	Руководителем организации не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и	Основание: п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.03.2020 г.	

	управления эвакуации»		
2.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Основание: ст. 83 п.7 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 -ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.03.2020 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского
районов и г. Ак-Довурак по пожарному
надзору Ондар М.Ч.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» октября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:
Директор ГБУРТ «Центр социальной
помощи семье и детям Бай-
Тайгинского района» Сегбе Чодураа
Комбуевна

(должность, фамилия, инициалы)

«08» октября 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Озманомово: ОН
Сегбе М.Ч.
08.10.2019г.